公立大学法人横浜市立大学 医学・病院統括部　総務課　施設担当
電話：045-787-2926
メール：shisetsu@yokohama-cu.ac.jp

1．公立大学法人横浜市立大学オープンイノベーションラボ（仮称）整備事業における
実施設計技術協力業務委託事業者選定にかかる公募型プロポーザル 基本計画図　質疑・回答書　（11月17日　回答）

質疑番号	資料番号	資料ページ番号	質　問	回　答
1	03.図面	A-03	MRI磁気シールド（別途・大学）と脳波電磁・防音シールド（本工事）とありますが、VantageGalan3T FocusXG参考図で本工事と別途・大学の区分けが不明確です。ご教示お願いします。	MRIシールドは新棟建設工事には含まない。別途工事の工事範囲はVantageGalan3T FocusXG参考図-建築図の（シールド工事）部分を参照すること。
2	03.図面	E-01	3.自家発電設備の容量が未定です。ご教示お願い致します。	ﾎﾟﾝﾌﾟ：15kW（スターデルタ方式） 発電機容量は62.79 kVA想定 ヤンマー製品参考型番；AP95C

2. 公立大学法人横浜市立大学オープンイノベーションラボ（仮称）整備実施設計技術協力業務委託に係る質疑・回答書
（11月17日　回答）

質疑番号	資料番号	資料ページ番号	質　問	回　答
1	02 仕様書	2ページ及び3ページ	5. 業務内容、(4)技術提案及び設計補助、エ　設計変更に関わる必要な検討及び申請業務において要求される行政折衝、必要書類作成。 及び、(8)その他必要となる調査・申請業務等、各法令・条例に基づき、着工までの間に申請業務を着工までの間に許認可申請、行政手続き、調査を行うものとする。対象とする法律は下記のものとする（本事業対象外の法令・条例は除く）。 と記載がございますが、受託者が行政折衝及び申請業務を行うのでしょうか。ご教示お願いします。	審査窓口等との申請と協議は設計者で実施する。 本委託事業者の特許工法採用などにより、審査や申請が変更になる場合は、該当する審査や申請を支援する業務が発生することを示す。