

ドラム型洗濯機がカビ臭く感じた。

(回答)

ご意見をいただきありがとうございます。洗濯機は、コインランドリー事業者により定期的な点検・清掃が行われておりますが、ご意見をいただき、事業者に当該洗濯機の確認を依頼したところ、他の病棟の洗濯機と状態が違う様子が確認され、メーカーによる修理を行い、状態が改善しました。引き続き、定期的な点検や清掃を行ってまいります。

病棟においてコンセントの差し込みが甘く、取れそうになっているコンセントをよく見かけた。火災の原因にもなるので、きちんと差し込んで欲しい。

(回答)

毎日、環境整備の際にコンセントの差し込み口まで確認するよう院内で徹底していきます。