

横浜市立大学附属病院エネルギーセンター
自火報設備更新工事に関する質問と回答

令和8年4月23日

公立大学法人横浜市立大学附属病院

横浜市立大学附属病院エネルギーセンター
自火報設備更新工事に関する質問と回答

番号	質問事項	回答
1	受信機のメーカーを教えてください。	内訳書に記載されている受信機は能美防災(株)製となります。
2	工事設計書の内訳書(No.1)に、GR受信機 255AD 自立型と記載されておりますが、自火報図面(E-00)凡例には、複合型、壁掛型と記載があります。承認図を確認すると自立型の躯体の中に、壁掛型を設置するようになっておりますが、壁掛型でもよろしいのでしょうか。	工事設計書の内訳書(No.1)に記載されているGR型受信機255ADの「自立型」は誤りで、「壁掛型」と読み替えてください。図面(E-00)の[注記]4.非常電話一体型受信機仕様にある通り、既設自立盤内に壁掛型を収納することになります。
3	以下 余白	
4		
5		
6		
7		
8		