

令和6年度

番号

日間 又は

期限

令和 年 月 日提出

令和7年 3月31日 まで

# 設 計 書

工事名 横浜市立大学附属病院空調機器等更新工事(3階小児科外来他ファンコイル)

工事場所 横浜市金沢区福浦三丁目9番地

工事概要 3階小児科外来及び歯科口腔外科・矯正歯科のファンコイルを更新する。

施工理由 空調機器を長期使用していることにより、能力低下や配管からの漏水が頻発し、環境維持に支障をきたしている為。

金額入り ・ 金額抜き

設計金額 ¥

内訳 価格 ¥

消費税相当額 ¥



名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
		横浜市立大学附属病院空調機器等更新工事(3階小児科外来他ファンコイル)											
1	直接工事費												
1	機器												
	ファンコイルユニット	天吊カセット形	200形 2管式	9		台							
	〃	天吊カセット形	300形 2管式	2		台							
	〃	天吊カセット形	400形 2管式	9		台							
	〃	天吊カセット形	600形 2管式	1		台							
	〃	天吊カセット形	200形 4管式	3		台							
	〃	天吊カセット形	300形 4管式	1		台							
	〃	天吊カセット形	400形 4管式	9		台							
	冷水管	SUS	20A	13		m							
	温水管	SUS	20A	13		m							
	冷温水管	SUS	20A	21		m							
	ドレン管	VP	25A	17		個							
	二方弁		20A	47		台							
	運転スイッチ		シングル	10		台							
	〃		3連	1		台							
	〃		5連	1		台							
	機器搬入据付費			1		式							
	保温工事			1		式							

