

横浜市立大学附属病院空調機器等更新工事(3階小児科外来他ファンコイル)  
に関する質問と回答

令和6年11月18日(月)

公立大学法人横浜市立大学附属病院

横浜市立大学附属病院空調機器等更新工事(3階小児科外来他ファンコイル)  
に関する質問と回答

番号	質問事項	回答
1	M-03機器表 ファンコイルユニットの参考型番が新晃工業で記載されていますが、同仕様であれば別のメーカーでも宜しいでしょうか。ご指示ください。	メンテナンスの関係上、記載の型番とします。
2	M-04空調配管平面図(新設図) ドレン配管は配管洗浄を行うとありますが、洗浄範囲をご指示ください。	ファンコイルからのドレン縦管を除く、横主管から枝管までの範囲を見込んでいます。
3	運転スイッチの仕様について図面上では風量設定のみの仕様となっておりますが、今回は温度設定無しの風量設定のみでの積算ということでよろしいでしょうか。	認識の通りです。