

横浜市立大学附属病院熱源更新工事に関する質問と回答

令和8年5月28日

公立大学法人横浜市立大学

入札参加予定者各位

回答書

契約番号 附26003	件名 横浜市立大学附属病院熱源更新工事
----------------	------------------------

上記件名に係る契約の質問について、次のとおり回答します。

番号	質問事項	回答
1	冷温水発生機の搬入経路をご教示下さい。	別途資料をご参照ください。
2	既存煙道のサイズ及び長さをご教示下さい。	煙道(ダクト)サイズ : 620mm×780mm 長さ : 約5.4m ※当該装置からダクト合流部まで
3	外部搬入口から発生機の搬入を行う場合、屋外にある樹木が障害になると思われます。樹木の伐採を行う事は可能でしょうか、また費用については設計変更対象と考えてよろしいでしょうか。	伐採は可能です。費用については協議とします。
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

附26003 横浜市立大学附属病院熱源更新工事 搬入経路 (案1)

工事区域

エネルギーセンター

先端医科学研究センター

RI 動物
研究 実験
センター センター

基礎研究棟

教育実習棟

研修棟

体育館

テニスコート

サークル棟

附属病院

臨床研究棟

講義棟

福利厚生棟

NMR棟

グラウンド

保育所

医学情報センター

看護教育研究棟


災害・緊急時対応入

コンビニ

金沢シーサイドライン

業者用出入口


医学部・附属病院全体図



株式会社 伊藤喜三郎建築研究所 一般建築士事務所 東京都知事登録番号 第2215号 設計者 一般建築士登録番号	設計者			件名	Job-No.
				図名 全体配置図	意匠
				縮尺 1/1500(A1) 1/3000(A3) 日付	
伊藤喜三郎建築研究所					



金沢シーサイドライン



医学部・附属病院全体図

株式会社 伊藤喜三郎建築研究所 一般建築士事務所 東京都知事登録番号 第2215号 設計者 一般建築士登録番号	設計者			件名	Job-No.
				図名 全体配置図	意匠
				縮尺 1/1500(A1) 1/3000(A3) 日付	
伊藤喜三郎建築研究所					