

入札参加予定者各位

回 答 書

契約番号 附24025	件名 【特定調達契約】横浜市立大学附属病院他3箇所で使用する電力 約27,444,960キロワットアワーの供給
----------------	--

上記件名に係る契約の質問について、次のとおり回答します。

番号	質問事項	回答
1	【落札後に提出する内訳書について】 設計書内にある内訳書をExcelなどの電子データでいただくことは可能でしょうか。 また内訳書の各計、総計、本体金額の端数処理についてご指定があればご教示ください。	落札後に可能です。端数は1円未満を切り捨てします。
2	【契約電力について】 現在の契約電力は仕様書の通り、5400kWでよろしいでしょうか。 現在の契約電力が500kW以上で仕様書の契約電力と異なる場合、協議制となり落札後に明確な根拠を提出して頂きますが可能でしょうか。 (頂きました根拠が不十分だった場合、ご希望に沿えない可能性があります。)	契約電力は仕様書の通り、5400kWです。
3	【計量日について】 現在の計量日をご教示ください。	毎月1日です。
4	【電力供給会社について】 現在の電力供給会社をご教示ください。	丸紅新電力株式会社 です。
5	【検針票について】 弊社では検針票など通知書の発行は行わず、請求書に記載しているご利用の内訳で替えさせて頂いております。 計量結果の報告を請求書発行前に別途行うといった対応は行っておりませんが、ご了承いただけますでしょうか。	承知しました。
6	【支払い条件について】 弊社では請求書を受領していただいてから30日以内のお支払いをお願いしておりますが、ご対応いただけますでしょうか。	可能です。
7	【請求書の発行について】 弊社では仕様書や契約書(案)に記載がない場合、供給施設内にご入居されている企業様に対して分割して請求書を発行する事が出来ません。供給地点特定番号毎の請求書発行となりますが、ご了承いただけますでしょうか。	承知しました。
8	各施設の現在の計量日を教えてください。	3 のとおりです。
9	1日以外の場合は、年間の請求が13回、かつ供給最終月のご請求が翌月、翌々月の2回に分割されます。また料金の算定期間は計量日から計量日の前日となりますご了承いただけますでしょうか。	上記のとおり
10	各施設について、自動検針装置はついていますか。	ついています。
11	各施設について、自家発補給電力の契約はありますか。ある場合は契約電力(kw)、使用予定期間を教えてください。	自家発補給電力:あり 契約電力:700kW 使用予定期間:本契約と同期間
12	自家発補給電力につきまして、【基本料金単価】使用月・不使用月【従量料金単価】点検時夏季・点検時その他季・点検時以外夏季・点検時以外その他季 すべての単価を入札時提出の内訳書に提示させていただくことは可能でしょうか。	内訳書に提示してください。
13	上記単価の提示が入札時に不可の場合、契約時に弊社にて単価を改めて提示させていただき認識でお間違えございませんでしょうか。	上記のとおり

回 答 書

契約番号 附24025	件名 【特定調達契約】横浜国立大学附属病院他3箇所で使用使用する電力 約27,444,960キロワットアワーの供給
--------------------	--

14	自家発補給電力不使用月単価につきまして、使用月の20%、30%、50%等のご指定はありますでしょうか。	指定はありません。
15	内訳書に記載する自家発補給電力基本料金については使用月、不使用月どちらの記載になりますでしょうか。	自家発補給電力基本料金は不使用の場合の基本料金として積算してください。
16	入札書に記載する日付は作成日でよろしいでしょうか。	入札日です。
17	入札額の算定時の力率について、力率100%で算定してよろしいでしょうか。(力率割引を考慮する)	よろしいです。
18	内訳書・予定使用電力量の表を電子データ(エクセル)でいただく事は可能ですか。	落札候補者になった際に、データで送付します。
19	内訳書は任意様式でも問題ないでしょうか？	落札候補者になった際に、データで送付しますのでそちらをご使用ください。
20	入札金額の積算につきまして、基本料金及び電力料金の単価は税込、税抜どちらになりますでしょうか。	税込み価格になります。
21	入札算定額の各計算過程における端数処理について指定はありますか。	端数は1円未満を切り捨てします。
22	契約開始時または供給期間中に契約電力の変更希望及び予定はございますか(500kW以上の協議制契約の場合)併せて、契約開始後の契約電力変更に関しましては、管轄エリア電力会社様の承認が必要となりますため、ご希望に添えない場合がございます。また、入札時の算定条件と異なることになるため、弊社からあわせて単価変更のご提示と協議をご依頼する場合がございます。ご了承ください。	変更予定はありません。
23	契約電力が1施設で500kW以上(協議制)の施設については、契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者に却下される可能性がございます。その場合は超過した契約電力でのご契約となりますがご了承くださいませでしょうか。	承知しました。
24	契約電力が1施設で500kW以上(協議制)の施設について、今現在の契約電力と直近1年間の最大需要電力の実績値をご教示願います。 例:契約電力:〇〇kW 最大需要電力実績:2024年1月 〇〇kW	契約電力:5,400kW 最大需要電力実績:2024年8月 5,440kW(自家発故障時)
25	上記質問にて記載いただいている契約電力と仕様書に記載の契約電力に相違がある場合、仕様書の契約電力でのご契約が必須となりますでしょうか。	上記のとおりです。
26	施設において建築・増築にかかる移転はございますか。	移転予定はありません。
27	供給開始後期間中に引き込み位置の移設・変更等、工事や設備工事(設置・撤去を含む)のご予定はありますでしょうか。	左記の予定は現時点ではありません。
28	契約開始後に発生しました工事作業及び工事申込に関しましては工事予定日2か月前までに弊社と協議を行っていただくことをご了承いただけますでしょうか。	承知しました。
29	内訳書のエクセルデータをご提示いただくことは可能でしょうか。	1 のとおりです。
30	入札金額算定時における項目に『予備/線・電源』の記載がございました。 当該案件の施設の中に予備電源もしくは予備線に該当する施設はございますか？ また、自家発補給電力のご契約のある施設はございますでしょうか。	受電系統は本線・予備線の2回線受電です。 常用発電のコジェネがあり、自家発補給電力の対象です。

回 答 書

契約番号 附24025	件名 【特定調達契約】横浜市立大学附属病院他3箇所で使用使用する電力 約27,444,960キロワットアワーの供給
----------------	--

31	ご提示いただいた入札書及び契約書単価設定が季時別のメニュープランとなっております。 弊社としてはベーシックプランで応札希望ですが季時別メニューは必須でしょうか。 弊社にて修正してもよろしいでしょうか。	季時別メニューをお願いします。
32	料金算定時か内訳書作成時における端数処理(月々の基本料金・従量料金あるいは月次の電力量料金)につきましてご指定ございますか。	端数は1円未満を切り捨てします。
33	弊社は環境配慮の観点等により、紙請求書を廃止し、完全電子化へ移行いたしました。 お客さまにはWEB上の『お客様ページ』にて請求書(施設ごとの内訳書アリ)を確認・ダウンロード・印刷して頂くことになりますが、ご了承いただけますでしょうか。 また検針結果は請求書の内訳をもって検針票に代えさせていただいております、毎月の受電月報(30分データ)の提供は、WEBからのダウンロードにて可能ですのでよろしくお願い致します。	請求書内容を確認の上での判断となりますので、落札候補者になった際にご相談ください。
34	4月以降、一般電気事業者による料金等に係る改定等が行われた際の対応については別途協議可能でしょうか。	協議に応じます。
35	契約に至った場合は、現行の燃料費等調整の算定諸元をご契約満了まで適用させていただきますがご承諾いただけますでしょうか。 2024年4月に改定が実施され、さらに2025年4月にも、算定諸元について見直す予定とされております。 弊社といたしましては2025年4月改定予定での算定諸元による燃料費等調整に対応できかねますため、現状のベーシックプランによる燃料費等調整額にて契約満了まで適用いただけますようお願いできますでしょうか。 ※算定諸元とはその月の燃料費等調整額の算定に用いる数値および算定式の事であり、ご契約満了まで燃料費等調整額(〇. 〇円)を固定するお願いではございません。 ※契約書への追記や別紙、覚書によるご対応を想定しております。	燃料費調整については、仕様書に記載のとおりです。
36	各施設の計量日は毎月1日でしょうか	3 のとおりです。
37	・支払に関する記載がございましたが、請求書受領後30日以内にご対応いただくことは可能でしょうか。 ・今回のご契約における月々のお支払いは、お振込でしょうか口座振替でのご対応でしょうか。	・可能です。 ・口座振替です。
38	契約期間中に建替や増築、トランス増量、受変電設備および引き込み位置の移設・変更、受電設備の新設など、電力の契約に影響するような工事予定がある場合、対象施設と工事内容を教えてください。	予定はありません。
39	SW切替の際必要となりますので、現在の供給者を教えていただけますでしょうか。	4 のとおりです。
40	現在の契約電力をご教示いただけないでしょうか。	2 のとおりです。
41	契約内容に関する協議にはご対応いただけますでしょうか。	協議に応じます。
42	ご提示いただいた資料に契約書(案)がございませんでしたが、質問書提出期限前にご確認させていただきたいのですがご提示いただけますか。	提示できません。

回 答 書

契約番号 附24025	件名 【特定調達契約】横浜市立大学附属病院他3箇所で使用する電力 約27,444,960キロワットアワーの供給
--------------------	--

43	契約開始日とあわせて契約電力を変更しますでしょうか。 ・契約電力を増加される場合は一般送配電事業者の管轄事業所と事前協議を必ず実施していただくようお願いいたします。(事前協議の結果、一般送配電事業者の供給設備増強工事が必要な場合等や手続きの期間が短く協議が調わない場合は、契約開始日に間に合わない場合がありますので、ご了承ください。) ・また、契約電力を減少される場合も同様に協議が調わない場合は、契約開始日に間に合わない場合がありますのでご了承ください。	22 のとおりです。
44	契約電力を変更(増加・減少)する場合、一般送配電事業者への接続供給サービス申込みのため、申込契約電力の算出根拠が必要となりますので、弊社が落札した場合は、算出根拠資料の提出をお願いいたします。(事前協議の結果、一般送配電事業者の供給設備増強工事が必要な場合等や手続きの期間が短く協議が調わない場合は、契約変更日に間に合わない場合がありますので、ご了承ください。)	22 のとおりです。
45	現在の供給者を施設別に教えていただけますでしょうか。	4 のとおりです。
46	2回線受電の詳細は「予備線」、「予備電源」のどちらでしょうか。	予備線です。
47	現在の契約電力および直近一年間の最大需要電力を提示していただけますでしょうか。 仕様書の契約電力が過去1年間の実績最大電力を下回っている場合、仕様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者に却下される可能性があります。その場合は過去1年間の実績最大電力でのご契約となりますがご了承いただけますか。また、仕様書記載の契約電力の根拠が必要となりますので、弊社が落札した場合は、算出根拠資料の提出をお願いいたします。	24 のとおりです。
48	電気の需給契約は1年を単位としており、新たに電気の需給契約を締結した場合には、その契約内容を1年間継続していただくことを原則としております。1年に満たないで需給契約を廃止される場合は、1年未満のご使用としての料金の精算、期中解約金を申し受けま す。また、契約電力等を1年に満たないで減少される場合は、当該部分について1年未満のご使用としての料金を精算させていただきます。 1年未満のご使用としての料金の精算および期中解約金は、料金最終請求月に料金精算させていただきますがよろしいでしょうか。	承知しました。
49	一般送配電事業者と小売電気事業者における、接続供給契約が存在しない内容を入札の対象としたことから、電気の契約先の変更ができないトラブルが多く発生しております。 今回の入札対象の需要場所においては、全数「供給地点特定番号※」はありますでしょうか。 また確認のため各需要場所全数の「供給地点特定番号」を教えてくださいませんか。 ※電気のご使用場所を特定するために需要場所単位に設定されている22桁の番号です。 電気のご契約先を変更する際に必要になり、「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」や請求書でも確認ができます。「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」には「地点番号」と記載されています。	供給地点特定番号はひとつであり、落札後にお伝えします。
50	弊社は令和6年4月1日の電気需給約款の改定により電力量単価が単一となる料金プラン(ベーシックプラン)での応札となります。料金内訳も(夏季・その他季等2窓)(ピーク・夏季昼間・その他季昼間・夜間等4窓)の区別がなく同一単価が表示されますがよろしいでしょうか。	31 のとおりです。

回 答 書

契約番号 附24025	件名 【特定調達契約】横浜市立大学附属病院他3箇所で使用する電力 約27,444,960キロワットアワーの供給
--------------------	--

51	また、自家発補給電力契約がなくなり、新メニューのブレンド契約(【旧】契約電力)ベースロード電力)・(【旧】自家発補給電力)ピークロード電力)に変更となりました。入札金額の算定についてはブレンド契約とし算定してよろしいでしょうか。(料金体系は前項の電力量単価が単一となるベーシックプランと同じ)	旧・自家発補給電力に代わる契約でご検討ください。
52	入札書に記載する日付は入札日以前の日付でよろしいでしょうか。	16 のとおりです。
53	入札金額は税抜き総額(110分の100相当)とすることを前提に、税込み単価で算定することよろしいでしょうか。	20 のとおりです。
54	入札書とは別に内訳書の提出は必要でしょうか。必要な場合は任意様式で提出いたしますのでご了承下さい。	入札時に内訳書は不要です。
55	入札金額の算定にあたり、それぞれの端数処理(表示)方法についてご教示願います。 <例> ①基本料金、電力量料金 …銭未満切り捨て(小数点以下第二位まで表示) ②各月の電気料金 …円未満切り捨て(小数点以下切捨てて表示) ③入札金額を税込金額から税抜金額(110分の100に相当する金額)にする場合 … 税込み金額が980円の場合、 ・$980 \times 100 \div 110 = 890.90$円 $\div$ 891円(小数点以下切り上げ:入札価格) $891 \times 0.10 = 89$円(消費税等相当額) 891円 + 89円 = 980円(落札価格)	告示中の入札書の(注意)参照ください。
56	基本料金は力率100%を前提に算定すればよろしいでしょうか。	17 のとおりです。
57	基本料金単価は力率割引割増前の単価を記載し、基本料金(月額)は力率割引割増を行ったうえでの金額を記載すればよろしいでしょうか。	17 のとおりです。
58	弊社が落札した場合、蓄熱調整契約・電化厨房割引等の付帯契約は解約となります。	承知しました。
59	各種提出用紙をエクセル、ワード版等の電子データでご提供いただけますでしょうか	落札後に可能です。
60	弊社では新料金メニューの導入に伴い、電気料金の確定に締め日を設定させていただくこととなりました。 締め日は大口1日検針の場合毎月8日、分散検針の場合は12暦日後を基本に設定させていただき、請求書は締め日の属する月分として発行となりますが、よろしいでしょうか。 ※締め日につきましては、基本設定日以外でも基本設定日以降で協議可能です。 (例)大口1日検針※締め日8日の場合 実際のご使用期間:2024年4月1日～2024年4月30日 ご請求対象期間 :2024年4月9日～2024年5月8日 ①ご使用いただいた電気料金月ではなく、締め日の月(ご請求対象期間終了日の属する月)が印字されます。本例の場合2024年5月分と印字されます。 ②ご請求対象期間については、実際の電気のご使用期間ではなく、前回の締め日の翌日から当該月の締め日までの期間が印字されます。 本例の場合、2024年4月9日～2024年5月8日と印字されます。	承知しました。ただし詳細においては要協議とさせていただきます。

回 答 書

契約番号 附24025	件名 【特定調達契約】横浜市立大学附属病院他3箇所で使用使用する電力 約27,444,960キロワットアワーの供給
----------------	--

61	電気料金の確定が何らかの原因で遅れてしまい、直近の締め日に料金確定が間に合わなかった場合、翌月の締め日にて料金確定となってしまうため、当月は0円でご請求、翌月に2ヶ月分のご請求となってしまいますが、よろしいでしょうか。 (例) 分散検針分の3需要場所のおまとめ請求サービスの場合 検針日:①分散2日検針日(使用期間:毎月2日～翌月1日) ②分散11日検針日(使用期間:毎月10日～翌月9日) ③分散17日検針日(使用期間:毎月16日～翌月15日) ※締め日を31日に設定し、当月の1日～31日までに確定した料金を当月分として発行。 1口でも発行が遅れてしまい31日に間に合わなかった場合は、間に合った締め日の月分として料金発行となります	原則、毎月請求とするが、やむを得ない場合は別途、協議とします。
62	弊社が落札した場合、契約書や覚書について協議させていただくことは可能でしょうか。また、可能な場合、電気需給契約の内容は多岐にわたるため、契約書にない細目的事項に関しては地域を所轄するみなし小売電気事業者の電気需給約款に依拠する形で締結させていただくことは可能でしょうか。	可能です。ただし協議が必要です。
63	一般送配電事業者の託送供給約款の見直し(レベニューキャップ制度)等、社会情勢の大きな変化があった場合は、契約単価を変更させていただきたいと存じますが応じていただけますか。 ※レベニューキャップ制度とは、近年頻発している自然災害や、再生可能エネルギーの普及など、様々な環境変化に対応するため、一般送配電事業者が電力送配電設備の強靱化などに必要な投資の確保と、コスト効率化による費用削減を両立させるための制度となり、一般送配電事業者の送配電設備を利用する際の利用率であることから、当社にて提供しているすべての料金メニューが対象となります。	応じます。ただし協議が必要です。
64	仕様書、契約書(案)に燃料費等調整については、地域を所轄する一般送配電事業者、東京電力パワーグリッド株式会社の電気最終保障供給約款の条件によるものとする。とありますが、一般送配電事業者の電気最終保障供給約款の算定方法と弊社の約款に定める算定方法(数値や平均市場価格算定期間等)が異なっております。弊社が落札した場合、地域を所轄するみなし小売電気事業者の約款に定めによる調整を行うことでよろしいでしょうか。	35 のとおりです。
65	仕様書、契約書(案)に燃料費等調整については、関東管内の旧一般電気事業者が定める標準供給条件(電気需給約款)によるものとする。とありますが、地域を所轄するみなし小売電気事業者の約款に定めによる調整を行うことでよろしいでしょうか。	35 のとおりです。
66	弊社が落札した場合、実際の料金算定にあたっては、各月の実測力率により基本料金を算定することとし、電力量料金については当該月の燃料費等調整単価(燃料費調整+市場価格調整)による調整を行うことでよろしいでしょうか。	35 のとおりです。
67	弊社が落札した場合、支払期限日および遅延利息に関して、それぞれ「乙への料金の支払期限は乙の定める約款等の規定によるものとする。」「支払期日までに支払われない場合には電気需給約款に定める延滞利息を申し受ける」といった、契約条項にさせていただくことは可能でしょうか。	落札候補者になった際にご相談ください。
68	支払期日を支払遅延防止法に準じて、請求書受理後30日以内とさせていただきますことは可能でしょうか。	承知しました。
69	契約単価および電気料金請求時は税込み単価とすることでよろしいでしょうか。	よろしいです。。

回 答 書

契約番号 附24025	件名 【特定調達契約】横浜市立大学附属病院他3箇所で使用使用する電力 約27,444,960キロワットアワーの供給
----------------	--

70	電気料金請求書について、弊社ではインボイス制度における適格請求書への押印は必須項目ではないため、電気料金請求の際、適格請求書への押印を省略させていただいております。責任者名や担当者名、連絡先なども請求書には記載されておりません。また、Webにて確認いただきますが、よろしいでしょうか。	33 のとおりです。
71	供給電圧と異なった電圧で計量される場合、使用電力量および最大需要電力は託送約款等に定めるところにより、計量された使用電力量および最大需要電力を供給電圧と同位にするために、3%の計量損失により修正することよろしいでしょうか。	よろしいです。
72	弊社が落札した場合、弊社は振込口座を持ち合わせていないため、弊社所定の払込用紙による金融機関等でのお支払い、または自動引き落としでのお支払いとなりますが、よろしいでしょうか。	承知しました。
73	請求書の発送について、一般送配電事業者から弊社への電気使用量データの到着日の関係上、毎月10営業日以降の発送となりますがよろしいでしょうか。	33 のとおりです。
74	検針の結果はWebまたは電気料金の内訳書によりお知らせすることになりますよろしいでしょうか	よろしいです。
75	一般送配電事業者から提供される30分値データに欠損が生じる場合があり、提出データがすべて整わない場合がありますがよろしいでしょうか。	よろしいです。
76	弊社が落札した場合、契約先変更の手続きに必要な以下の内容についてご提示いただけますでしょうか。 ・供給地点特定番号 ・現在の供給者とのご契約番号(コード) ・現在の供給者とのご契約名義 ・現在の供給者	落札後に提示します。
77	現在の計量日を提示していただけますでしょうか。	3 のとおりです。
78	税法の改正により、消費税等の税率が変動した場合には、改正以降における税率で料金等を算出することになりますよろしいでしょうか。	よろしいです。
79	質問書の回答内容を確認するために担当者さま宛てに電話することは可能でしょうか。	回答内容でご検討ください。
80	開札結果は開札日にご担当者様より、電話、メール等でご連絡をいただけないでしょうか。 その場合、全ての応札者名、応札価格、等を教えていただくことは可能でしょうか。	入札当日の立合人に対しては会場で開札後、落札候補者名と金額を公表します。その後、午後5時までに入札参加者全員に開札結果(落札候補者名と金額のみ)をメールにてご連絡いたします。また本学では入札結果は公表しておりませんので、必要であれば横浜市の行政文書の開示請求を行ってください。
81	入札説明書および入札仕様書等に変更や修正が生じた場合は、電話等にて連絡をいただけますでしょうか。	質問回答期限までにホームページに掲載します。
82	弊社が落札した場合、契約協議は電話、メール等での対応でよろしいでしょうか。	落札候補者になった際にご相談ください。
83	以下余白	