

横浜市立大学附属病院看護職員宿舎老朽設備更新委託（ルームエアコン）
に関する質問と回答

令和7年1月29日（水）

公立大学法人横浜市立大学附属病院

横浜市立大学附属病院看護職員宿舎老朽設備更新委託(ルームエアコン)
に関する質問と回答

番号	質問事項	回答
1	選定するルームエアコンについて、室外機を耐塩害または耐重塩害仕様とする必要はありますか。	必要ありません。
2	既存室内外機の形名を教えてください。	主に日立のRAS-AJ25M、RAC-AJ25Mを設置していますが、同等機種が複数種存在します。
3	特記仕様書の(6)について、「委託後」に関する具体的な期間は定められていますか？	平日日中1年間とします。