受付 番号	種目番号 —	連絡先	委託担当 ふりがな 総務課 施設担当 担当者名 電話 045-787-2927	さとうとく 佐藤 篤
----------	-----------	-----	---	---------------

設 計 書

- 1 委 託 名 横浜市立大学附属病院他消防設備等保守点検委託
- 2 履 行 場 所
・横浜市金沢区福浦三丁目9番地
・横浜市金沢区柴町379-1
- 3 履 行 期 間
 期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日
 期限 年 月 日 まで
- 又 は 期 限
- 4 契 約 区 分
 確定契約 概算契約
- 5 その他特約事項
- 6 現 場 説 明
 不要
 要、 月 日 時 分 場所
- 7 委 託 概 要
附属病院、医学部医学科、看護学科、先端医科学研究センター、
看護職員宿舎他の消防用設備等の保守点検業務

金額抜き

部分払い

しない・する(2回以内)

部分払いの基準

業務内容	履行 予定月	数量	単位	単価	金額(円)
機器点検					
附属病院	9	1	式		
エネルギーセンター	9	1	式		
医学部	9	1	式		
看護棟	9	1	式		
先端医科学研究センタ	9	1	式		
看護職員宿舎	9	1	式		
新棟(仮称)	9	1	式		
計					
総合点検(機器点検含む)					
附属病院	3	1	式		
エネルギーセンター	3	1	式		
医学部	3	1	式		
看護棟	3	1	式		
先端医科学研究センタ	3	1	式		
看護職員宿舎	3	1	式		
新棟(仮称)	3	1	式		
防火対象物・防災管理 定期点検(全て)	3	1	式		
緊急時対応費		1	式		
試験費		1	式		
計					
総計					
消費税相当額					
合計					

金額
(概算金額)

	億	千	百	拾	万	千	百	十	一
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

円也

内訳書

附属病院	形状・寸法	数量	単位	機器点検		総合点検 (機器点検含む)		備考
				単価	金額	単価	金額	
スプリンクラー設備								
	加圧送水装置等	1	式					
	呼水装置	1	台					
	湿式アラーム弁	16	台					
	減圧装置	1	台					
	補助散水栓	141	台					
	末端試験弁	16	台					
	送水口	2	基					
	試験弁	16	個					
	放水型SP制御盤 1回線	1	面					
	スプリンクラーヘッド	5612	個					
	音響警報装置	1	個					
	配線点検	2	ヶ所					
	補助散水栓放水試験	1	式					
	始動用圧カタンク	1	台					
	小計							
ハロゲン化物消火設備 (病院内)								
	消火剤貯蔵容器	46	本					
	起動用ガス容器(スターター)	9	本					
	選択弁	9	個					
	手動操作装置	9	個					
	制御盤	3	面					
	スピーカー	14	個					
	放出表示灯	24	個					
	配線点検	3	ヶ所					
	圧力スイッチ	9	個					
	開口部自動閉鎖装置	29	箇所					
	ヘッド	67	個					
	作動試験	9	区画					
	放出試験	3	区画					
	放出ガス費	3	本					
	小計							
R型自動火災報知設備								
	受信機	HRN型2550AD	1	面				
	表示盤		16	面				
	中継器		695	個				
	定温式スポット型熱感知器		141	個				
	差動式スポット型熱感知器		62	個				
	光電アナログ式スポット型煙感知器		2001	個				
	光電分離型アナログ感知器		3	組				
	発信機 1級		196	個				
	音響装置(電鈴)		199	個				
	消火栓始動装置		1	式				
	非常電話(親機)		1	面				
	非常電話(子機)		59	台				
	表示灯		196	個				
	配線点検		1	式				
	小計							

内訳書

附属病院	形状・寸法	数量	単位	機器点検		総合点検 (機器点検含む)		備考
				単価	金額	単価	金額	
不活性ガス消火設備								
	消火薬剤貯蔵容器	76	台					
	起動用ガス容器(スターター)	1	台					
	制御盤	1	面					
	スピーカー	1	個					
	放出表示灯	7	個					
	配線点検	1	箇所					
	圧カスイッチ	1	個					
	閉止弁	1	個					
	開口部自動閉鎖装置	12	箇所					
	噴出ヘッド	63	個					
	作動試験	1	区画					
	放出試験	1	区画					
	放出ガス費	1	式					
	運搬費	1	式					
	小計							
移動式粉末消火設備								
	移動式粉末消火設備	20	式					
	小計							
非常放送設備								
	増幅操作部 360W	5	台					
	スピーカ	1779	個					
	音量調整器(アッテネータ)	1289	個					
	非常操作器	3	式					
	チャイム	1	台					
	非常リモコン	3	式					
	一般リモコン	3	台					
	放送モード	3	台					
	プログラムタイマー	1	台					
	カットリレー	31	個					
	配線点検	5	ヶ所					
	小計							
誘導灯及び誘導標識								
	誘導灯	C級	695	個				
	誘導標識		36	個				
	定格容量試験		1	式				
	配線試験		1	ヶ所				
	小計							
R型防排煙制御設備								
	スポット型熱感知器(定温式)		2	個				
	スポット型煙感知器		309	個				
	手動起動装置		255	台				
	防火扉		257	個				
	ダンパー		208	個				
	シャッター		38	個				
	可動クレー壁		30	個				
	排煙口		244	個				

内訳書

附属病院	形状・寸法	数量	単位	機器点検		総合点検 (機器点検含む)		備考
				単価	金額	単価	金額	
	ブザー	36	個					
	排煙機運動試験	11	台					
	配線点検	1	式					
	小計							
連結送水管設備								
	送水口	2	基					
	放水口(ホースなし)	44	基					
	小計							
非常コンセント設備								
	非常コンセント(单相)	30	個					
	表示灯	30	個					
	小計							
大・中規模放水銃設備検知システム								
	システム監視制御盤	4	台					
	操作型火災検出器	10	台					
	操作型火災検出器盤	1	台					
	火災試験(基本設備)	1	式					
	配線点検	1	式					
	SPヘッド	21	個					
	小計							
ハロゲン化物消火設備 (エネルギーセンター病院側)								
	消火剤貯蔵容器	17	本					
	起動用ガス容器(スターター)	10	本					
	選択弁	11	個					
	操作部	10	個					
	警報盤	1	面					
	スピーカー	1	個					
	放出表示灯	10	個					
	圧カスインチ	21	個					
	逆止弁	10	個					
	開口部自動閉鎖装置	11	箇所					
	ヘッド	31	個					
	作動試験	51	式					
	放出試験	1	区画					
	放出ガス費	1	本					
	付属部品	2	式					
	容器塗装	2	本					
	起動用ガス容器(試験)	2	本					
	配線点検	1	式					
	制御盤	1	面					
	小計							
総合操作盤								
	電源部	1	式					
	制御部	1	式					
	モニター	2	台					
	プリンター	1	台					

内訳書

所属病院	形状・寸法	数量	単位	機器点検		総合点検 (機器点検含む)		備考
				単価	金額	単価	金額	
	入力装置	1	式					
	ハードディスク	1	式					
	テンキー部	1	台					
	入出力部	1	式					
	HRE入出力チェック	1500	点					
	小計							
P型ガス漏れ火災警報設備								
	検知器(警報内蔵)	44	個					
	ガス中継器	5	個					
	同時作動試験	1	式					
	検知区域警報試験	44	式					
	総合作動試験	1	式					
	小計							
非常通報設備								
	非常通報機本体	1	台					
	発報確認ランプ	1	個					
	通報取消装置	1	個					
	専用電話機	1	台					
	消防通報試験	1	式					
	配線点検	1	式					
	小計							
研修棟 P型自動火災報知設備								
	受信機 P型1級 10回線	1	面					
	副受信機 P型 10回線	1	面					
	差動式スポット型感知器	71	個					
	定温式スポット型感知器	8	個					
	光電式スポット型煙感知器	12	個					
	表示灯	5	個					
	発信機	5	個					
	音響装置(電鈴)	5	個					
	配線点検	1	式					
	小計							
研修棟非常放送設備								
	増幅器操作部	240W	1	台				
	自動火災報知設備連動試験		1	式				
	スピーカー回路(スピーカー)		60	個				
	配線点検		1	式				
	小計							
研修棟誘導灯及び誘導標識								
	誘導灯C級		26	台				
	誘導灯階段型		9	台				
	誘導標識		3	個				
	定格容量試験		1	式				
	配線点検		1	式				
	小計							
薬局棟 R型自動火災報知設備								

内訳書

所属病院	形状・寸法	数量	単位	機器点検		総合点検 (機器点検含む)		備考
				単価	金額	単価	金額	
	中継器	5	個					
	差動式スポット型熱感知器	1	個					
	光電式スポット型煙感知器	31	個					
	発信機 1級	4	個					
	表示灯	4	個					
	配線点検	1	式					
薬局棟 非常放送設備								
	スピーカ	14	個					
	音量調整器(アッテネータ)	7	個					
	カットリレー	1	個					
	配線点検	1	ヶ所					
薬局棟 スプリンクラー設備								
	スプリンクラーヘッド	83	個					
	補助散水栓	4	台					
	小計							
立体駐車場 P型自動火災報知設備								
	受信機P型1級 10回線	1	面					
	差動式スポット型感知器	98	個					
	光電式スポット型煙感知器-ペア	1	個					
	表示灯	6	個					
	発信器1級	6	個					
	音響設備(電鈴)	6	個					
	配線点検	1	式					
	小計							
消火器設備								
	粉末小型消火器	346	台					
	粉末大型消火器	9	台					
	粉末小型消火器 機能点検	21	台					
	粉末大型消火器 機能点検	2	台					
	CO2小型消火器 外観点検	3	台					
	CO2大型消火器 外観点検	1	台					
	薬剤補充							
	ABC粉末消火器 10型	21	台					
	ABC粉末消火器 20型	7	台					
	ABC粉末消火器 50型	1	台					
	CO2消火器 7型	1	台					
	小計							
簡易自動消火設備								
1階 栄養部厨房								
	消火剤	19	本					
	感知器	9	個					
	ノズル	39	個					
	手動起動押ボタン	6	個					
1階 保育所厨房								
	消火剤	2	本					
	感知器	1	個					
	ノズル	4	個					
	手動起動押ボタン	1	個					
2階 田舎家								
	消火剤	5	本					
	感知器	2	個					
	ノズル	9	個					

内訳書

医学部	形状・寸法	数量	単位	機器点検		総合点検 (機器点検含む)		摘要
				単価	金額	単価	金額	
機器・総合点検(医学部棟分)								
(1) 自動火災報知設備								
	複合盤	P型1級(能美)(守衛室設置)	1	式				(特)FKP177Ya-45
	表示機	(守衛室設置)	3	台				(特)FKP177Ya-47
	差動式分布型感知器		22	個				
	差動式スポット感知器		609	個				
	定温式スポット感知器		155	個				
	煙感知器		666	個				
	発信機	P型1.2	79	個				
	非常電話		3	台				
	表示灯		83	個				
	電鈴		83	個				
	消火栓起動運動装置		1	式				
	常用電源		1	式				
	予備電源		1	式				
	配線点検		1	式				
	小計							
(2) 防火・排煙設備								
	シャッター	煙連動付	4	台				煙感知器含む
	防火扉		52	台				煙感知器含む
	防排煙ダンパー	自動開鍵	165	台				
	電鈴ブザー		4	個				
	予備電源		1	式				
	配線点検		1	式				
	小計							
(3) 誘導灯設備								
	誘導灯		235	個				
	配線点検		1	式				
	小計							
(4) 避難器具装置								
	救助袋	垂直式10m	1	台				基礎棟3階
	救助袋	垂直式11m	1	台				基礎棟4階
	緩降機		4	台				基礎棟2階 型式第50-8
	避難はしご		13	台				型式第58-3
	小計							
(5) 連結送水管設備								
	表示灯		15	個				
	送水口		3	個				
	放水口		15	個				
	小計							
(6) 消火栓設備								
	加圧送水設備		1	式				
	屋内消火栓		69	基				
	放水試験		1	式				
	消防ホース耐圧試験		76	本				
	小計							

内訳書

看護棟	形状・寸法	数量	単位	機器点検		総合点検 (機器点検含む)		摘要
				単価	金額	単価	金額	
(1) 自動火災報知設備								
	受信機P型一級90回線	1	台					
	表示機90回線	1	台					
	表示機25回線	1	台					
	差動式スポット型感知器(1~50)	50	個					
	差動式スポット型感知器(51~100)	50	個					
	差動式スポット型感知器(101~)	172	個					
	定温式スポット型感知器(1~50)	33	個					
	煙感知器(1~50)	25	個					
	煙感知器(1~50)	ツインアラーム	23	個				
	発信機P型1級, 2級	16	個					
	表示灯	16	個					
	電鈴	18	個					
	消火栓起動連動装置	1	式					
	常用電源(交流)	1	式					
	予備電源(直流)	1	式					
	配線点検	1	式					
	小計							
(2) 防火, 防排煙設備								
	定温式スポット型感知器(1~50)	2	個					
	制御補助器切替リレー	5	個					
	煙連動シャッター(1~50)	15	個					ヒューズなし
	防火扉(1~10)	10	個					
	防火扉(11~20)	10	個					
	防火扉(21~30)	4	個					
	防排煙ダンパー(1~50)	9	個					自動解錠
	予備電源(直流)	1	式					
	電鈴、ブザー	7	個					
	配線点検	1	式					
	小計							
(3) ガス漏れ火災警報装置								
	検知器(一般型)	13	個					
	中継器	9	個					
	ガス漏れ表示灯	1	個					
	同時作動試験	1	式					
	検知区域警報試験	1	式					
	総合作動試験	1	式					
	業務用遮断弁操作器	1	個					
	常用電源(交流)	1	式					
	非常用電源(直流)	1	式					
	配線点検	1	式					
	小計							
(4) 連結送水管設備								
	放水口	10	基					
	送水口	2	基					
	配線点検	1	式					
	小計							