

**【特定調達契約】公立大学法人横浜市立大学附属病院照明LEDの賃貸借
に関する質問と回答**

令和7年8月26日(火)

公立大学法人横浜市立大学附属病院

**【特定調達契約】公立大学法人横浜市立大学附属病院照明LEDの賃貸借
に関する質問と回答**

番号	質問事項	回答
1	仕様書に記載されております【13その他(5)当該病院内で発注者指定の往来の少ない通路等にはセンサー付き回路の照明を構築し節電に尽力すること。】とありますが具体的に回路用配線工事と制御機器にする為のエリアの指定は可能でしょうか。併せて反応点およびその反応点毎に対しての制御範囲指定は可能でしょうか。	往来の少ないエリアは、全ての更衣室となります。 制御範囲は、センサー反応時に全点灯指定です。
2	入札書費用記入価格は 賃貸借月額費 × 60回 の税別価格を記入という認識で間違いございませんでしょうか。	ご認識のとおり、記入価格は、【賃貸借月額費 × 60回】の税別金額で、記載をお願いします。