

受付 番号	種目番号 —	連絡先	委託担当	ふりがな	ばば なおき
			総務課 施設担当	担当者名	馬場 直樹
				電 話	045-787-2927

設 計 書

1 委 託 名	9-1病棟感染個室調光フィルム整備委託
2 履 行 場 所	横浜市金沢区福浦三丁目9番地
3 履 行 期 間	<input checked="" type="checkbox"/> 期間 契約の日から令和3年3月31日まで
又 は 期 限	<input type="checkbox"/> 期限 年 月 日 まで
4 契 約 区 分	<input checked="" type="checkbox"/> 確定契約 <input type="checkbox"/> 概算契約
5 その他特約事項	
6 現 場 説 明	<input checked="" type="checkbox"/> 不要
	<input type="checkbox"/> 要 (月 日 時 分 場所)
7 委 託 概 要	9-1病棟感染個室(9108、9109、9110、9111、9112)の窓に、調光フィルムを貼り、プライバシーを確保しつつ、病室内の清潔な環境を維持する事を目的とした整備を委託する。

金額抜き

仕様書

- 1 件名
横浜市立大学附属病院9-1病棟感染個室調光フィルム整備委託
- 2 場所
横浜市金沢区福浦三丁目9番地 横浜市立大学附属病院
- 3 履行期間
契約日から 令和3年3月31日 まで
- 4 委託内容
9-1病棟感染個室の窓に、調光フィルムによる視界を調節する機能を設ける。
- 5 その他
 - (1) 業務に従事するものは、病院という特殊性に鑑み、患者及び来院者に対して言動、行動に注意し、節度ある業務を行うこと。
 - (2) 業務の内容その他について疑義が生じた時は、十分協議すること。
 - (3) 従事者は、その業務上知りえた情報その他の守秘義務を負うこと。
 - (4) 施工する病棟は感染症病棟であるため、入退室の際は病院の指示に従い、個人防護具等の着脱と手指消毒を確実にを行い、感染防止に努めること。
- 6 主な部品
 - (1) 調光フィルム SILF W825×H1560 2枚貼り 3部屋
 SILF W1175×H1560 2枚貼り 2部屋
 - (2) 目隠しフィルム 3Mルーチェ W840×H1560 1枚貼り 5部屋
 - (3) 調光フィルム用電源ユニット
- 7 調光フィルム仕様
 - 品名 正興電機製作所 SILF
 - 定格電圧 AC50V ± 10% (実効値)
 - 厚さ 0.26mm(フィルム単体)
 - 消費電力 4W/m²
 - 応答速度 ON時1秒以下、OFF時1秒以下
 - 通電耐久度 スイッチング300万回以上
 - 光学特性
 - 全光線透過率 ON時88.6%、OFF時77.5%
 - 平行光線透過率 ON時85.6%、OFF時2.4%
 - ヘイズ(濁度) ON時4.7%、OFF時97.0%