

令和3年度 支出

受付 番号	種目番号 —	連絡先	委託担当	ふりがな	いとう ひろし
			総務課 施設担当	担当者名	伊藤 博史
				電話	045-787-2928

## 設 計 書

- 1 委 託 名 横浜市立大学附属病院他空調機フィルタ等交換整備委託
- 2 履 行 場 所 横浜市金沢区福浦三丁目9番地
- 3 履 行 期 間 期間 契約締結日から令和4年3月31日まで
- 又 は 期 限 期限 令和 年 月 日 まで
- 4 契 約 区 分  確定契約  概算契約
- 5 その他特約事項 なし
- 6 現 場 説 明 不要
- 要 ( 月 日 時 分 場所 )
- ~~金額入り~~ 金額抜き
- 7 委 託 概 要 附属病院、医学部内全域及び先端医科学研究センターの空調機及び排気  
ユニット等のフィルタの交換及び機能整備

8 部 分 払

す る ( 回以内)

しない

部分払いの基準

業 務 内 容	履 行 予定月	数 量	単 位	単 価	金 額
空調機フィルタ等交換整備委託					
I 附属病院					
1 空調機フィルタ	～3月				
2 クリーンフローフィルタ	～3月				
3 RI排気処理フィルタ	～3月				
4 活性炭排気フィルタ	～3月				
5 OP排気フィルタ	～3月				
小 計					
II 医学部					
空調機フィルタ	～3月				
III 先端医科学研究センター					
空調機フィルタ	～3月				

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額。

※概算数量の場合は、数量及び金額を( )で囲む。

委託代金額	_____	.-
内訳		
業務価格	_____	.-
消費税及び地方消費税相当額	_____	.-

名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
I 附属病院						
1. 空調機フィルタ						
①フィルタ材料費						
高性能フィルタ 仕様1A	グラスファイバー	個	( 119 )		( )	
〃 仕様1B	グラスファイバー	個	( 52 )		( )	
〃 仕様1C	グラスファイバー	個	( 23 )		( )	
〃 仕様1D	グラスファイバー	個	( 17 )		( )	
②フィルタ交換作業費						
高性能フィルタ		個	( 211 )		( )	
小 計					( )	
2. クリーンフローフィルタ						HU・CU、一部PAC 組込用含む
①フィルタ材料費						
高性能フィルタ 仕様2A	610×305×150	個	( 14 )		( )	
〃	610×610×150	個	( 2 )		( )	
HEPAフィルタ 仕様2B	305×305×150	個	( 6 )		( )	
〃	610×200×75	個	( 0 )		( )	
〃	610×305×150	個	( 22 )		( )	
〃	610×305×292	個	( 8 )		( )	
〃	610×305×75	個	( 2 )		( )	
〃	610×610×150	個	( 129 )		( )	
〃	610×610×75	個	( 20 )		( )	
〃	610×760×150	個	( 27 )		( )	
〃	610×760×75	個	( 0 )		( )	
〃	610×915×150	個	( 11 )		( )	
〃	610×915×75	個	( 0 )		( )	
〃	760×760×150	個	( 8 )		( )	
〃	760×760×75	個	( 0 )		( )	
〃	760×915×75	個	( 0 )		( )	
〃	610×1220×150	個	( 2 )		( )	

名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
②フィルタ交換作業費						
高性能フィルタ		個	( 16 )		( )	
HEPAフィルタ		個	( 235 )		( )	リークチェック 含む
小 計					( )	
3. RI排気等処理フィルタ						
RC・TH・F用						
①フィルタ材料費						
プレフィルタ 仕様3A	ガラスファイバー 610×610×50	枚	( 22 )		( )	
〃 仕様3A	ガラスファイバー 610×305×50	枚	( 2 )		( )	
〃 仕様3B	不織布 610×610×25	枚	( 1 )		( )	
〃 仕様3C	不織布 610×610×50	枚	( 11 )		( )	
高性能フィルタ 仕様3D	ガラスファイバー 610×610×290	個	( 16 )		( )	
〃 仕様3D	ガラスファイバー 610×305×290	個	( 2 )		( )	
HEPAフィルタ 仕様3E	610×610×292	個	( 22 )		( )	
仕様3E	610×305×292	個	( 2 )		( )	
〃 仕様3F	多風量 610×610×292	個	( 11 )		( )	
〃 仕様3G	抗菌型 610×610×292	個	( 3 )		( )	
活性炭フィルタ 仕様3H	620×702×163	個	( 0 )		( )	
〃 仕様3I	610×610×290	個	( 3 )		( )	
〃 仕様3J	610×610×292	個	( 1 )		( )	
PVCバック	小・0リング付 (プレフィルタ用)	組	( 32 )		( )	
〃	大・0リング付 (VC, HEPA, 活性炭用)	組	( 55 )		( )	
②フィルタ交換作業費						
サイドアクセスユニット	RC系統	系統	( 19 )		( )	
HEPAフィルタ	TH, F系統	系統	( 4 )		( )	
小 計					( )	
4. 活性炭排気フィルタ						
CF用						
①フィルタ材料費						
プレフィルタ 仕様4A	不織布 610×305×25	枚	( 4 )		( )	
〃	不織布 610×610×25	枚	( 9 )		( )	
活性炭フィルタ 仕様4B	活性炭のみ 610×610×223	個	( 9 )		( )	
〃	活性炭のみ 600×435×33	個	( 16 )		( )	

名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
②フィルタ交換作業費						
プレフィルタ		枚	( 13 )		( )	
活性炭フィルタ		個	( 25 )		( )	
小 計					( )	
5. OP排気処理フィルタ						HF・HFU用
①フィルタ材料費						
プレフィルタ 仕様5A	不織布 610×305×25	枚	( 1 )		( )	
”	不織布 610×610×25	枚	( 3 )		( )	
”	不織布 610×610×50	枚	( 2 )		( )	
”	不織布 289×594×45	枚	( 2 )		( )	
高性能フィルタ 仕様5B	ガラスファイバー 289×594×150	個	( 2 )		( )	
HEPAフィルタ 仕様5C	610×305×150	個	( 1 )		( )	
”	610×610×292	個	( 5 )		( )	
②フィルタ交換作業費						
プレフィルタ		枚	( 8 )		( )	
高性能フィルタ		個	( 2 )		( )	
HEPAフィルタ		個	( 6 )		( )	
小 計					( )	
合 計					( )	

名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
II 医学部						
①フィルタ材料費						
中性能フィルタ 仕様6A	289×594×292	個	( 27 )		( )	
〃 仕様6B	594×594×292	個	( 30 )		( )	
高性能フィルタ 仕様6C	435×400×65	個	( 4 )		( )	
〃 仕様6D	610×610×65	個	( 2 )		( )	
〃 仕様6D	305×610×65	個	( 2 )		( )	
〃 仕様6D	575×360×65	個	( 2 )		( )	
〃 仕様6D	465×610×65	個	( 2 )		( )	
〃 仕様6E	650×450×65	個	( 6 )		( )	
〃 仕様6F	540×1080×70	個	( 2 )		( )	
〃 仕様6G	594×594×150	個	( 3 )			
〃 仕様6G	289×594×150	個	( 3 )			
〃 仕様6G	610×305×150	個	( 6 )		( )	
〃 仕様6G	610×305×290	個	( 17 )		( )	
〃 仕様6H	610×610×150	個	( 17 )		( )	
〃 仕様6H	610×610×290	個	( 63 )		( )	
脱臭フィルタ 仕様6I	600×400×15	枚	( 21 )		( )	
〃 仕様6I	600×300×15	枚	( 472 )		( )	
〃 仕様6J	600×400×35	枚	( 168 )		( )	
R I 用プレフィルタ 仕様6K	610×610×50	枚	( 18 )		( )	
R I 用HEPAフィルタ 仕様6L	610×610×292	枚	( 18 )		( )	
小 計					( )	
②フィルタ交換作業費						
プレフィルタ		枚	( 12 )		( )	フィルタは支給とする
塩害防止フィルタ	外枠 鋼板	個	( 77 )		( )	
塩害防止フィルタ	ろ材交換型	個	( 109 )		( )	
脱臭フィルタ	活性炭のみ 600×400×15	枚	( 21 )		( )	
〃	活性炭のみ 600×300×15	枚	( 472 )		( )	
〃	吸着剤のみ 600×400×35	枚	( 168 )		( )	
R I 用プレフィルタ		枚	( 18 )		( )	
R I 用HEPAフィルタ		枚	( 18 )		( )	
小 計					( )	
合 計					( )	

名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ 先端医科学研究センター						
①フィルタ材料費						
中性能フィルタ 仕様7A	510×510×65	個	( 49)		( )	
” 仕様7B	760×410×52	個	( 0)		( )	
” 仕様7C	590×410×52	個	( 1)		( )	
高性能フィルタ 仕様7D	305×610×150	個	( 16)		( )	
” 仕様7E	610×305×150	個	( 9)		( )	
” 仕様7E	610×610×150	個	( 1)		( )	
プレフィルタ 仕様7F	540×550×25	個	( 6)		( )	
” 仕様7F	910×460×25	個	( 1)		( )	
” 仕様7F	910×590×25	個	( 5)		( )	
高性能フィルタ 仕様7G	540×550×65	個	( 6)		( )	
” 仕様7G	910×460×65	個	( 1)		( )	
” 仕様7G	910×590×65	個	( 5)		( )	
脱臭フィルタ 仕様7H		kg	( 252)		( )	
” 仕様7H		kg	( 552)		( )	
HEPAフィルタ 仕様7J	610×610×150	個	( 0)		( )	
” 仕様7K	610×610×150	個	( 0)		( )	
小 計					( )	
②フィルタ交換作業費						
中性能フィルタ		個	( 50)		( )	
高性能フィルタ		個	( 38)		( )	
プレフィルタ		個	( 12)		( )	
脱臭フィルタ		kg	( 804)		( )	
HEPAフィルタ		個	( 0)		( )	
小 計					( )	
合 計						
					( )	