

横浜市立大学附属病院消防設備更新工事
に関する質問と回答

令和3年10月27日

公立大学法人横浜市立大学附属病院

横浜市立大学附属病院消防設備更新工事
に関する質問と回答

番号	質問事項	回答
1	作業時間指定がありますでしょうか。	外来診療中の外来関係エリアは作業不可です。
2	現在設置の受信機の型番をご教授頂けないでしょうか。	HRN-ABS2550FGAZ
3	姿図にて発信機は表示灯内蔵ですが別途表示灯も必要でしょうか(同数の為確認)、表示灯が不要であれば撤去後はめくらプレート使用で宜しいでしょうか。	表示灯内蔵型発信機では別途表示灯は不要で、表示灯撤去後はめくらプレートを使用可能です。
4	感知器台座は既設使用可能でしょうか。	不良でなければ使用可能です。
5	蓄電池の型式を指定して頂けないでしょうか。 指定が出来ない場合、容量があていればコネクタの現場加工が可能か、若しくは別途再見積が可能でしょうか。 (容量だけを基にするとコネクタが合わない場合がある為)	防災監視盤用蓄電池:「10AH⇒20-S127A」「3.5AH⇒20N3500D-W」「0.45AH⇒20-S101A」「6.00AH⇒20-S108A」「1.65AH⇒20N1650C-W」「0.6AH⇒20-AA600A」 火災通報装置用蓄電池:「0.5AH⇒10AA500」 ハロンガス用蓄電池:「6.00AH⇒KR6F-20B」 放送用蓄電池:「10AH⇒NCB-600」 放送用蓄電池:「3.5AH⇒20-D3.5」 コネクタの現場加工は不可、別途再見積もり不可です。
6	昨今の情勢から機器納期が遅れた場合ペナルティなしで納期変更は可能でしょうか。	工期変更については工事請負契約約款のとおりです。
7	CADで既存平面図及自火報図面の提供はして頂けますでしょうか。	落札後に提供可能です。
8	現地に撤去品及び納入機器等の置き場所並びに車両の駐車場所(ワンボックス2台分ハイエースクラス)の確保は出来ますでしょうか。	一時的な仮置き場、乗用車2台分の駐車場所はあります。
9	入札書送付消印受付が11月1日以前であればメールをすれば受理されますでしょうか。	提出期限の消印ではなく、書留郵便で11月1日(月)午後5時までに契約担当課に必着となります。 期限まで届かない場合は、メールでご連絡をいただいても無効となります。