

横浜市立大学附属病院他電気機械設備保守運転管理業務委託に
関する質問と回答

令和4年1月7日

公立大学法人横浜市立大学

令和4年1月7日

入札参加予定者各位

回 答 書

契約番号 附21060	件名 横浜市立大学附属病院他電気機械設備保守運転管理業務委託
----------------	-----------------------------------

上記件名に係る契約の質問について、次のとおり回答します。

番号	質問事項	回答
1	入札日までに現場確認等は可能でしょうか。	現場見学会や説明会は実施しておりません。
2	現在の委託金額(3年間分)を教えてください。	工事、特定調達契約以外は、落札額の公表はしておりません。現在の委託金額(落札額)を知りたい場合は、横浜市へ開示請求を行っていただくようお願いします。
3	別表-1 従事者の構成 統括責任者、電気主任、電気技術者(A・B)、機械主任、機械技術者(A・B)で構成した者以外で、建築物環境衛生管理技術者、危険物乙4類以上の資格を有する者を選任しても可能なのでしょうか。	可能です。
4	仕様書(特記)-4 ウ 空気環境測定 現在の1回あたりの測定ポイントは何ポイントでしょうか。	66ヵ所になります。
5	貯水槽清掃、汚水槽、雑排水槽、湧水槽、貯湯槽の各清掃は仕様外で良いでしょうか。	その通りです。
6	前回の各種点検ごとの報告書は参考までに閲覧可能でしょうか。	閲覧できません。