

横浜市立大学附属病院10階レストラン跡地改修工事
に関する質問と回答

令和4年1月7日(金)

公立大学法人横浜市立大学附属病院

横浜市立大学附属病院10階レストラン跡地改修工事
に関する質問と回答

番号	質問事項	回答
1	工事用車両出入口から建屋入口までのルートをご指示ください。	エネルギーセンター裏へ駐車し、栄養部側出入口から進入してください。
2	交通誘導員は常駐1名と考えて宜しいでしょうか。	交通誘導員は不要です。
3	工事車両・搬出入車両の時間規制をご指示ください。	特に時間制限はありませんが、平日の日中は駐車場内が混みあうため、患者や一般の利用者に支障のないよう、注意してください。
4	工事車両駐車スペースは何台借用可能でしょうか。	10台程度です。
5	工事車両駐車は有償でしょうか。	無償です。
6	資材置き場の指定と寸法をご指示ください。	10階、食堂エリアを使用してください。
7	資材置き場は有償でしょうか。	無償です。
8	資材置き場の囲いはプラスチックフェンス(H1,000程度)で宜しいでしょうか。	プラスチックフェンス(H1,000)で構いません。
9	搬出入車両の規制をご指示ください。	規制はありません。
10	10階のトイレを無償で借用できますか。	無償で利用できます。
11	仮設電気・仮設水道はどの様に計画すれば宜しいでしょうか。ご指示ください。	食堂内の電気、水道を使用してください。
12	アスベスト含有調査は行いますか。	実施してください。
13	通常作業とは8:00～17:00で宜しいでしょうか。	左記時間でお願いします。
14	残業は可能でしょうか。	可能です。

番号	質問事項	回答
15	土日祭は作業可能でしょうか。	可能です。
16	搬入搬出は早朝と記載がありますが時間をご指示ください。	平日の場合、8時までには搬入出してください。 土日祝日は日中での搬入出可能です。
17	騒音振動工事とは、内装解体工事・アンカー工事のみという考えで宜しいでしょうか。	床、壁コンクリートの研り等も含まれます。 振動ドリルやセーバーソー使用時と同等以上の騒音とお考え下さい。
18	騒音振動工事の曜日と作業時間の指定をお願い致します。	土日祝日9:00～17:00です。
19	9階建築工事(点検口新設)の作業時間をご指示ください。	土日祝日9:00～17:00です。
20	工事中の消防計画の届出は必要でしょうか。	不要です。
21	病院内の搬入ルートでの養生についてご指定はありますか。床面は白防災シート程度で宜しいでしょうか。	養生の指定はありませんが、運搬する内容により都度協議の上実施してください。 重量物:プラベニア養生 軽量物:ブルーシート養生
22	エレベーターカゴ内の養生は必要でしょうか。床面は白防災シート、壁面はプラスチックベニヤ程度で宜しいでしょうか。	内装を傷付ける可能性がある場合は左記養生をしてください。
23	上記以外で養生が必要な箇所はありますか。	ありません。
24	各所養生は工事期間中設置したままで宜しいでしょうか。	都度外してください。
25	天井インサート後施工について階高を教えてください。	階高は4600mmです。
26	自動火災報知設備のメーカーを教えてください。	ホーチキ株式会社です。
27	停電作業の曜日と時間指定をご指示ください。	土日祝日9:00～17:00です。
28	断水作業の曜日と時間をご指示ください。	土日祝日9:00～17:00です。
29	SP撤去にあたり無警戒作業の曜日と時間をご指示ください。	指定はありませんが、都度協議の上実施してください。
30	現場調査をさせてください。	現場調査は契約後となります。