

令和4年度 支出

受付 番号	種目番号 —	連絡先	委託担当	ふりがな	まえやま わたる
			総務課 施設担当	担当者名	前山 航
				電話	045-787-2928

設 計 書

1 委 託 名 横浜市立大学附属病院他空調機フィルタ等交換整備委託

2 履 行 場 所 横浜市金沢区福浦三丁目9番地

3 履 行 期 間 期間 契約締結日から令和5年3月31日まで

又 は 期 限 期限 令和 年 月 日 まで

4 契 約 区 分 確定契約 概算契約

5 その他特約事項 なし

6 現 場 説 明 不要

要 (月 日 時 分 場所)

~~金額入り~~ 金額抜き

7 委 託 概 要 附属病院、医学部内全域及び先端医科学研究センターの空調機及び排気

ユニット等のフィルタの交換及び機能整備

8 部 分 払

す る (回以内)

しない

部分払いの基準

業 務 内 容	履 行 予定月	数 量	単 位	単 価	金 額
空調機フィルタ等交換整備委託					
I 附属病院					
1 空調機フィルタ	～3月				
2 クリーンフローフィルタ	～3月				
3 RI排気処理フィルタ	～3月				
4 活性炭排気フィルタ	～3月				
5 OP排気フィルタ	～3月				
小 計					
II 医学部					
空調機フィルタ	～3月				
III 先端医科学研究センター					
空調機フィルタ	～3月				

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額。

※概算数量の場合は、数量及び金額を()で囲む。

委託代金額	_____	.-
内訳		
業務価格	_____	.-
消費税及び地方消費税相当額	_____	.-

名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
I 附属病院						
1. 空調機フィルタ						
①フィルタ材料費						
高性能フィルタ 仕様1A	グラスファイバー	個	(52)		()	
” 仕様1B	グラスファイバー	個	(21)		()	
” 仕様1C	グラスファイバー	個	(1)		()	
” 仕様1D	グラスファイバー	個	(3)		()	
②フィルタ交換作業費						
高性能フィルタ		個	(77)		()	
小 計					()	
2. クリーンフローフィルタ						HU・CU、一部PAC 組込用含む
①フィルタ材料費						
高性能フィルタ 仕様2A	610×305×150	個	(4)		()	
”	610×610×150	個	(0)		()	
HEPAフィルタ 仕様2B	305×305×150	個	(0)		()	
”	610×200×75	個	(0)		()	
”	610×305×150	個	(2)		()	
”	610×305×292	個	(0)		()	
”	610×305×75	個	(2)		()	
”	610×610×150	個	(20)		()	
”	610×610×75	個	(6)		()	
”	610×760×150	個	(1)		()	
”	610×760×75	個	(5)		()	
”	610×915×150	個	(0)		()	
”	610×915×75	個	(1)		()	
”	760×760×150	個	(0)		()	
”	760×760×75	個	(16)		()	
”	760×915×75	個	(2)		()	
”	610×1220×150	個	(0)		()	

名 称	形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
②フィルタ交換作業費						
高性能フィルタ		個	(4)		()	
HEPAフィルタ		個	(55)		()	リークチェック 含む
小 計					()	
3. RI排気等処理フィルタ						RC・TH・F用
①フィルタ材料費						
プレフィルタ 仕様3A	ガラスファイバー 610×610×50	枚	(22)		()	
” 仕様3A	ガラスファイバー 610×305×50	枚	(2)		()	
” 仕様3B	不織布 610×610×25	枚	(1)		()	
” 仕様3C	不織布 610×610×50	枚	(11)		()	
高性能フィルタ 仕様3D	ガラスファイバー 610×610×290	個	(16)		()	
” 仕様3D	ガラスファイバー 610×305×290	個	(2)		()	
HEPAフィルタ 仕様3E	610×610×292	個	(18)		()	
仕様3E	610×305×292	個	(2)		()	
” 仕様3F	多風量 610×610×292	個	(11)		()	
” 仕様3G	抗菌型 610×610×292	個	(3)		()	
活性炭フィルタ 仕様3H	620×702×163	個	(22)		()	
” 仕様3I	610×610×290	個	(3)		()	
” 仕様3J	610×610×292	個	(0)		()	
PVCバック	小・リング付 (プレフィルタ用)	組	(32)		()	
”	大・リング付 (VC, HEPA, 活性炭用)	組	(63)		()	
②フィルタ交換作業費						
サイドアクセスユニット	RC系統	系統	(19)		()	
HEPAフィルタ	TH, F系統	系統	(4)		()	
小 計					()	
4. 活性炭排気フィルタ						CF用
①フィルタ材料費						
プレフィルタ 仕様4A	不織布 610×305×25	枚	(4)		()	
”	不織布 610×610×25	枚	(9)		()	
活性炭フィルタ 仕様4B	活性炭のみ 610×610×223	個	(9)		()	
”	活性炭のみ 600×435×33	個	(16)		()	

名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
②フィルタ交換作業費						
プレフィルタ		枚	(13)		()	
活性炭フィルタ		個	(25)		()	
小 計					()	
5. OP排気処理フィルタ						HF・HFU用
①フィルタ材料費						
プレフィルタ 仕様5A	不織布 610×305×25	枚	(1)		()	
〃	不織布 610×610×25	枚	(3)		()	
〃	不織布 610×610×50	枚	(2)		()	
〃	不織布 289×594×45	枚	(2)		()	
高性能フィルタ 仕様5B	ガラスファイバー 289×594×150	個	(2)		()	
HEPAフィルタ 仕様5C	610×305×150	個	(1)		()	
〃	610×610×292	個	(5)		()	
②フィルタ交換作業費						
プレフィルタ		枚	(8)		()	
高性能フィルタ		個	(2)		()	
HEPAフィルタ		個	(6)		()	
小 計					()	
合 計					()	

名 称	形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
II 医学部						
①フィルタ材料費						
中性能フィルタ 仕様6A	289×594×292	個	(27)		()	
” 仕様6B	594×594×292	個	(30)		()	
高性能フィルタ 仕様6C	435×400×65	個	(4)		()	
” 仕様6D	610×610×65	個	(2)		()	
” 仕様6D	305×610×65	個	(2)		()	
” 仕様6D	575×360×65	個	(2)		()	
” 仕様6D	465×610×65	個	(2)		()	
” 仕様6E	650×450×65	個	(6)		()	
” 仕様6F	540×1080×70	個	(2)		()	
” 仕様6G	594×594×150	個	(3)			
” 仕様6G	289×594×150	個	(3)			
” 仕様6G	610×305×150	個	(6)		()	
” 仕様6G	610×305×290	個	(17)		()	
” 仕様6H	610×610×150	個	(17)		()	
” 仕様6H	610×610×290	個	(63)		()	
脱臭フィルタ 仕様6I	600×400×15	枚	(21)		()	
” 仕様6I	600×300×15	枚	(472)		()	
” 仕様6J	600×400×35	枚	(168)		()	
R I用プレフィルタ 仕様6K	610×610×50	枚	(18)		()	
R I用HEPAフィルタ 仕様6L	610×610×292	枚	(18)		()	
小 計					()	
②フィルタ交換作業費						
プレフィルタ		枚	(12)		()	フィルタは支給とする
塩害防止フィルタ	外枠 鋼板	個	(77)		()	
塩害防止フィルタ	ろ材交換型	個	(109)		()	
脱臭フィルタ	活性炭のみ 600×400×15	枚	(21)		()	
”	活性炭のみ 600×300×15	枚	(472)		()	
”	吸着剤のみ 600×400×35	枚	(168)		()	
R I用プレフィルタ		枚	(18)		()	
R I用HEPAフィルタ		枚	(18)		()	
小 計					()	
合 計					()	

名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ 先端医科学研究センター						
①フィルタ材料費						
中性能フィルタ 仕様7A	510×510×65	個	(45)		()	
" 仕様7B	760×410×52	個	(0)		()	
" 仕様7C	590×410×52	個	(1)		()	
高性能フィルタ 仕様7D	305×610×150	個	(16)		()	
" 仕様7E	610×305×150	個	(9)		()	
" 仕様7E	610×610×150	個	(1)		()	
プレフィルタ 仕様7F	540×550×25	個	(6)		()	
" 仕様7F	910×460×25	個	(1)		()	
" 仕様7F	910×590×25	個	(5)		()	
高性能フィルタ 仕様7G	540×550×65	個	(6)		()	
" 仕様7G	910×460×65	個	(1)		()	
" 仕様7G	910×590×65	個	(5)		()	
脱臭フィルタ 仕様7H		kg	(252)		()	
" 仕様7H		kg	(552)		()	
HEPAフィルタ 仕様7J	610×610×150	個	(8)		()	
" 仕様7K	610×610×150	個	(0)		()	
小 計					()	
②フィルタ交換作業費						
中性能フィルタ		個	(46)		()	
高性能フィルタ		個	(38)		()	
プレフィルタ		個	(12)		()	
脱臭フィルタ		kg	(804)		()	
HEPAフィルタ		個	(8)		()	
小 計					()	
合 計					()	