

横浜市立大学附属病院各病棟4床室個室化工事(6室)
に関する質問と回答

令和4年11月24日(木)

公立大学法人横浜市立大学附属病院

横浜市立大学附属病院各病棟4床室個室化工事(6室)
に関する質問と回答

番号	質問事項	回答
1	入札説明書・現場説明書には、工期は令和5年3月31日と明示されていますが、設計図、意匠-1には工事期間6か月とあります。どちらが正でしょうか。	入札説明書を正とします。
2	建築内訳書-6のメラミン化粧板850×1100は個室手洗器前と考え、ライニング、上部甲板も含めるのでしょうか。	意匠-32図(新設F01)を参考にしてください。
3	建築内訳書-6のライニングは下地 LGS、P.B.ケイカル板、甲板共と考えてよろしいでしょうか。	その通りです。
4	建築内訳-4、金属製建具工事で、建具面ダイノックシート貼りとありますが、病室内側のみでよろしいでしょうか。	両面とします。
5	建具及び諸設備機器は、社会情勢により、相当期間の納期を要します。代替品使用等に対応させて頂いてよろしいでしょうか。	仕様外の代替品については別途協議の上使用を認めますが、後日仕様書を満たす機器に交換することを見込んでください。