

横浜市立大学附属病院重症系病床改修工事（機械設備工事）
に関する質問と回答

令和5年10月17日（火）

公立大学法人横浜市立大学附属病院

横浜市立大学附属病院重症系病床改修工事(機械設備工事)
に関する質問と回答

番号	質問事項	回答
1	単位区分は執務並行改修で宜しいでしょうか。	よろしいです。
2	共通仮設費率、現場管理費率の算定に用いる工期をご教授ください。	設計書に記載されている通りです。
3	採用設計労務単価は令和5年3月版でよいですか。	令和5年3月版です。
4	採用共通単価は令和5年何月版でしょうか。	採用単価:積算実務マニュアル2023・建物物価2023年6月号 カタログ:最新版です。
5	採用積算要領は令和5年7月版で宜しいでしょうか。(もしくは旧令和4年5月版でしょうか。)	公共建築工事積算基準 令和5年版です。
6	自動制御設備工事のメーカー・担当者・連絡先をご教授下さい。	ジョンソンコントロールズ(株)です。連絡先等は御社で問い合わせご確認ください。
7	消火設備(スプリンクラー)工事のメーカー・担当者・連絡先をご教授下さい。	ホーチキ(株)です。連絡先等は御社で問い合わせご確認ください。
8	医療ガス設備工事のメーカー・担当者・連絡先をご教授下さい。	(株)セントラルユニです。連絡先等は御社で問い合わせご確認ください。
9	設計図AC-06 BD差圧ダンパーのサイズをご教授ください。	400×200程度(風量差△20Pa以上)