

公立大学法人横浜市立大学附属病院地下水浄化供給業務委託
質問回答書

番号	質問事項	回答
1	設置場所周辺の平面図・給排水図面をご提供いただくことは可能でしょうか？ 横浜市の専用水道の手引きより、井戸の掘削場所について制限があります。 その確認のために使用したいです。	ご担当者様向けに個別メールで配布致します。
2	出入りのサブコン業者様のご紹介は可能でしょうか？ エネセンから病院側への給水配管か計装線工事 一次電源の引き込み工事など、図面も少ないなかでの工事は難儀しそうなのでアドバイスを頂ける方がいらっしゃればより安全に工事ができると思い確認させていただきました。	現時点では、特定の企業を紹介することはできません。 ただし、本委託契約後に関係する企業名をお伝えすることは可能です。 また、工事契約の実績がある企業については本学のウェブで入札結果を公表しておりますのでそちらをご確認ください。
3	送水先各水槽の容量をご提示ください。	(1)上水槽:計250m ³ (①+②) ①WT-1～3(60m ³ ×3);180m ³ ②WT-4,5(35m ³ ×2);70m ³ (2)雑用水槽:計756m ³ (③+④+⑤+⑥) ③A系統:WT-6;103m ³ ④A系統:WT-7;83m ³ ⑤B系統:WT-8-1,2;計175m ³ ⑥B系統:WT-8-3～6;計395m ³
4	エネルギーセンター及び病院等の各階平面図(ピット階含む)および外構配管図をご提示ください。	ご担当者様向けに個別メールで配布致します。
5	16tラフタークレーン、10tトラック(平車)の入場可能ルートをご提示ください。	搬入ルート(PDF資料)に記載します。 ただし、重機が通行する道路幅を契約後、調査願います。
6	ブレーカー増設が必要となり、停電作業が伴いますことをご了承ください。	承知しました。停電日時は協議の上、実施するものとします。

- ・ 赤矢印 案①
- ・ 青矢印 案②



医学部・附属病院全体図