

令和6年9月2日

質問回答書

入札参加業者各位

公立大学法人 横浜市立大学

件名：温室棟中温室空調システム一式の購入

上記件名に係る契約について、次のとおり質問がありましたので、回答します。

質問	回答
<質問1> 冷凍機は同等の性能を有するものであれば変更してもよろしいですか。 <質問2> 冷媒ガスは上記1項の変更により他冷媒でもよろしいでしょうか。	<回答1> ご理解のとおりです。 <回答2> ご理解のとおりです。 ただし、特定フロンは除きます。

担当：公立大学法人横浜市立大学
教育推進課舞岡キャンパス担当
電話：820-1900