## 仕 様 書

## 1 概要

(1)需要場所

横浜市立大学金沢八景キャンパス 横浜市金沢区瀬戸22番2号

(2)用途

大学キャンパス内で使用する電力 (電灯、動力)

- 2 仕様
  - (1) 電力供給条件

ア 電気方式交流3相3線式イ 供給電圧6,600Vウ 計量電圧6,600Vエ 受電方式1回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量

ア 契約電力 1.900kW

(契約上使用できる電気の電力の最大需要電力をいい、30分間単位最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。)

イ 予定使用電力量 5,311,000kWh

(月別の予定使用電力量は別紙とする。)

ウ 力率 100% (平均)

(3)履行期間

令和7年4月1日(0:00)から令和8年3月31日(24:00)まで

(4) 電力計の検針

ア 自動検針装置 有り

イ 電力会社の検針方法 遠隔自動検針

ウ 電力量計構成 東光東芝メーターシステムズ製 型番SP3ET-R

複合計器(時間帯別・精密級) パルス定数50,000/2,000

(5)需給地点

需給場所構内引込口に公立大学法人横浜市立大学が設置した高圧側断路器電源側接続点

(6)保安上の責任分界点

受給者の施設した第1号柱上の供給者の架空引込線と受給者の開閉器電源側接続点

(7)財産分界点

需給地点に同じ。ただし、計量地点に東京電力㈱が設置した通信端末装置等は、同社の 所有とする。

(8) その他

自動力率調整装置あり

## 3 その他

(1) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供 給条件については、当該地域を管轄する「旧一般電気事業者」に相当する者が定める標 準(託送) 供給条件による。なお、入札価格の算定にあたっては、力率は100パーセ ントとし、燃料費調整(市場調整分を含む)、電気事業者による再生可能エネルギー電 気の利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金及び国による電気料金の緩和措置等 による補助金は考慮しないこと。 (2) 燃料費調整(市場調整分を含む)及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金は、契約金とあわせて請求により支払うこととする。燃料費調整(市場調整分を含む)は、東京電力エナジーパートナー株式会社のベーシックプランにおける最新の調整単価に使用分を乗じた金額を上限とし、上限を超える場合は別途協議とする。最新の調整単価がマイナスの場合は、契約金から差し引くこととする。また、国による電気料金の緩和措置等を適用している場合は、国が定める基準額に応じた額を差し引いて請求することとする。