

質問回答書

令和7年12月16日

入札参加業者各位

公立大学法人横浜市立大学

契約番号：大25031

件名：横浜市立大学木原生物学研究所で使用する一般ガス約213,000m³の供給

上記件名に係る契約について、次のとおり質問がありましたので、回答します。

担当 公立大学法人横浜市立大学

教育推進課 舞岡キャンパス担当

電話 045-820-1900

メール maiokajm@yokohama-cu.ac.jp

質問	回答
＜質問1＞ 直近1年間の最大時間流量実績を教えてください。	＜回答1＞ 直近1年間の最大時間流量実績は、令和6年12月から令和7年11月までの各月で、103、129、127、146、161、163、187、184、184、188、156、147m ³ /hとなっております。
＜質問2＞ 直近で実施されました消費機器の定期調査（4年に1度実施されます）の年月をご教示いただけますでしょうか。 もしくは直近で調査予定がございましたら、調査予定年月をご教示ください。	＜回答2＞ 2022年7月に実施されました。
＜質問3＞ 本入札期間中に、メーターの交換、新設、廃止等の予定はありますでしょうか。	＜回答3＞ メーター交換等の予定はありません。
＜質問4＞ ・入札内訳書について 入札内訳書の提出は不要との認識でよろしいでしょうか。提出が必要な場合、書式は当社で用意しているものでよろしいでしょうか。	＜回答4＞ 入札時には内訳書の提出は不要です。落札後、提出をお願いしますので、その際は任意の様式で構いません。
＜質問5＞ ・仕様書 3.仕様（1）対象メーター 仕様書の対象メーターについて、型式や番号が実際に設置されているメーターと異なっている場合は、落札後、最新の情報に更新させて頂いてよろしいでしょうか。	＜回答5＞ 仕様書の対象メーターについて、型式や記号が実際に設置されているメーターと異なっている場合は、落札後の契約時に、最新の情報に更新していただいて構いません。

<p><質問 6></p> <p>・その他 使用量は、当社Web会員サービスにてお客さま自身でご確認頂くか、または検針票を希望される場合は、入札金額とは別に、発行手数料165円/月（税込）をお支払い頂きますがよろしいでしょうか。</p>	<p><回答 6></p> <p>Web会員サービスまたは検針票の確認のどちらでも対応可能です。どちらの方法にするかは落札者様との契約時に別途協議とさせていただきます。</p>
---	--

以上