

令和8年9月11日

質 問 回 答 書

入札参加業者各位

公立大学法人横浜市立大学

契 約 番 号	大26007
件 名	【一般競争入札】 横浜市立大学総合研究教育棟受変電設備改修工事

上記件名に係る契約について、次のとおり質問がありましたので、回答します。

【 担 当 】 横 浜 市 立 大 学

総 務 課 施 設 担 当

電話：045-787-2014

mail: h_sisetu@yokohama-cu.ac.jp

企 画 財 務 課 企 画 財 務 担 当

電話：045-787-2495

mail: keiyaku@yokohama-cu.ac.jp

	質問内容	回答
Q 1	各既設盤のメーカーをご教示いただきたいです。	今回工事対象の既設盤のメーカーは、全て愛知電機製作所となります。
Q 2	設計図E-04に記載の各バンク共通改修リストNo. 1に高圧負荷開閉器（L B S）交換と有りますが、内訳書に記載がございません。内訳書の変圧器の金額に含めるのでしょうかご教示ください。	設計図E-04に記載の高圧負荷開閉器交換は、今回の工事では対象外のため、積算には含めないでください。
Q 3	設計図E-04記載のモールド変圧器には26Tがございますので、全て温度計・防振ゴム・副銘板付で、車輪無しで宜しいでしょうかご教示ください。	ご認識の通りの全て温度計・防振ゴム・副銘板付で、車輪無しでの積算をお願いします。
Q 4	付属品として納めるものがございませうでしょうかご教示ください。	付属品は上記Q3の回答のみとなります。
Q 5	他メーカーの同等品で施工したい場合、設計図E-05の寸法に対して、許容のできる寸法をご教示ください。また、高さ寸法についても許容の寸法をご教示ください。	入札時の積算については、内訳書記載の日立産機システム製トップランナーⅢ対応変圧器の外形寸法を基準とし、これ以下の外形寸法の変圧器を選定するものとして算定してください。なお、落札後、現地確認の上、搬入・据付が可能であることや性能等を含め協議します。 この場合、変圧器の選定、搬入・据付及び既設設備との接続・納まりについては、落札者の責任において確認・対応するものとします。