

質問回答書

令和7年9月1日

入札参加業者各位

公立大学法人横浜市立大学

件名：【特定調達契約】公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター
救急棟照明LEDの賃貸借

上記件名に係る契約について、次のとおり質問がありましたので、回答します。

担当 公立大学法人横浜市立大学
附属市民総合医療センター
経営企画課経営企画担当
電話 045-253-5322
メール ukeiyaku@yokohama-cu.ac.jp

質問	回答
＜質問1＞ 仕様書に記載されております【12その他（6）当該病院内で発注者指定の利用の少ないエリアまたは通路等には動作センサー付き回路の照明を構築し節電に尽力すること。】とありますが具体的に回路用配線工事と制御機器にする為のエリアの指定は可能でしょうか。併せて反応点およびその反応点毎に対しての制御範囲が指定可能でしょうか。	＜回答1＞ センサーの設置個所は、救急棟3階救命救急センタースタッフルーム全域（平面図参照）のみとなります。 反応点は5点で、制御範囲はセンサー反応時に全点灯指定です。
＜質問2＞ 入札書費用記入価格は 賃貸借月額費 × 60回 の税別価格を記入という認識で間違いございませんでしょうか。	＜回答2＞ ご認識のとおりです。 入札金額は、5年間総額税抜きによる起債をお願い致します。

以上