

# 質問回答書

令和3年7月16日

入札参加業者各位

公立大学法人横浜市立大学

件名： 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター  
本館3階手術室改修工事

上記件名に係る契約について、次のとおり質問がありましたので、回答します。

担当 公立大学法人横浜市立大学  
附属市民総合医療センター  
経営企画課経営企画担当  
電話 045-253-5322  
メール u\_keiki@yokohama-cu.ac.jp

質問	回答
<p>&lt;質問1&gt;</p> <p>施工実績として400床以上の病院の手術エリアを含む工事とありますが、NICU改修工事は施工実績ありと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>&lt;回答1&gt;</p> <p>「手術エリアを含む工事」とは、手術室を含む工事です。NICUのみの改修工事は該当しません。</p>
<p>&lt;質問2&gt;</p> <p>施工実績として400床以上の病院の手術エリアを含む工事とありますが、放射線治療室の改修工事は施工実績ありと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>&lt;回答2&gt;</p> <p>「手術エリアを含む工事」とは、手術室を含む工事です。放射線治療室に手術室が含まれていない場合は該当しません。</p>
<p>&lt;質問3&gt;</p> <p>A-19図 旧手術室内壁撤去時には既存 洗浄・汚物室の汚物流しおよび手術用滅菌流しが使用不能となります。本件は旧手術室運用での居ながら工事となりますが、新設 手術用流しを先行させる計画をするものか、しないものかをご教示ください。</p>	<p>&lt;回答3&gt;</p> <p>旧手術室の運用を行っていく上で手洗い流しは必要です。既存の手洗い流しの撤去と新設の手洗い流しの設置時期等を調整して運用に支障のないようにお願いします。詳細につきましては、別途協議とさせていただきます。</p>

以上