

# 質問回答書

令和6年2月9日

入札参加業者各位

公立大学法人横浜市立大学

件名： 医療用ガス（ボンベ等）の購入

上記件名に係る契約について、次のとおり質問がありましたので、回答します。

担当 公立大学法人横浜市立大学  
附属市民総合医療センター  
経営企画課経営企画担当  
電話 045-253-5322  
メール ukeiyaku@yokohama-cu.ac.jp

質問	回答
<p>&lt;質問1&gt;</p> <p>物品仕様書に「3 医療用酸素 アウトレットホース差し」とあり、「購入条件 (2)アウトレットとホース差しの2つの機能を有し一体型容器(元栓なし)であること(20本までは業者負担にて用意)」との項目について、その容器に最初からアウトレットが付いていなければならないのでしょうか。一体型容器(元栓なし)は取り扱っておりますが、そこにはアウトレットはついておりません。アタッチメントとして別付けで準備することは可能です。そちらの商品を認めて頂ければ、参加できますが、最初からアウトレットが付いていない商品でも参加可能でしょうか。内容ご確認の程、何卒宜しくお願い致します。</p>	<p>&lt;回答1&gt;</p> <p>「購入物品等仕様内訳書」 「5. 酸素ガスアウト・レットホース差し」については、「購入条件 (2)」に記載のとおり、ECMO(経皮的補助循環)専用として一体型容器であることが必要です。この一体型容器とする理由は、以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ECMOという緊急性に対応するため</li><li>・開け忘れ防止のため元栓が無いものであること</li><li>・アウトレットが取り外せると接続の緩みや脱落による事故の可能性があること</li><li>・車内(ECMOカー)でも場所を取らないようにするため</li><li>・一体型であるため残量の確認が容易であること</li></ul> <p>なお、「アタッチメントとして別付け」は、狭い車内等で衝撃による脱落の可能性があるため認められません。</p>

以上